



## 市内上水道及び下水道水管橋の緊急点検を実施しました



10月3日に発生した和歌山市六十谷水管橋崩落事故を受け、直後から河川等を横断する水道管と下水道管の点検を行った

### 【内容（基本事項）】

#### 1 経過

10月3日、和歌山市で河川等を横断する水道用橋の吊り材破損により水管橋が崩落する事故が発生し、6万戸が断水となった。

また、全国各地では地震などの影響による水道管の破断などが発生している。

飯田市は、事故情報を得た直後から自主的に市内基幹管路の水管橋の点検を開始し、10月20日までに水道管及び下水道管ともに調査を終えた。（点検開始後、関係省庁からの指示もあった）

#### 2 調査結果

##### （1）水道

かねてより基幹管路の更新・修繕計画の対象となっていた箇所を含め200か所を点検した。緊急度が高まっている箇所については、早期の耐震化工事に向けて関係機関と協議を開始した。

##### （2）下水道

河川等を横断している156か所のうち、国から報告依頼があったトラス補剛形式の水管橋7橋については、緊急度の高い箇所は確認されませんでした。

### 【アピールポイント】

水道管及び下水道管ともに目視点検等は実施してきたものの、この度の重点調査により緊急度の高い箇所の発見に至った。施設の老朽化は進んでいる中で、耐用年数の確認に限らず、現場で機能の健全化を確認し、影響度・緊急度の高い施設から優先的に対策を講じていきたい。

#### 添付資料の有無

なし  あり（別添のとおり）

#### 飯田市ウェブサイトへの掲載

なし  あり

後日掲載（11月5日頃）

#### 発表の趣旨

政策・施策・事業等の発表

イベント等の事前告知

当日の取材依頼  市民・対象者等に対する周知依頼

イベント・事故等の事後告知

その他



リニアがもたらす大交流時代に  
「暮らし豊かなまち」をデザインする

合言葉はムトス  
誰もが主役 飯田未来舞台

IIDA CITY <http://www.city.iida.lg.jp/>

#### 問い合わせ先

上下水道局 水道課長 佐々木  
下水道課長 井田

TEL : 0265-22-4511

FAX : 0265-21-1936

mail : [suidou@city.iida.nagano.jp](mailto:suidou@city.iida.nagano.jp)