妙琴浄水場系（鼎・伊賀良・松尾・竜丘・川路・三穂・山本・龍江・下久堅）　　〇採水場所：鼎（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05									
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002									
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0084									
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.007									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001									
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001									
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.010									
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0012									
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.012									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	2.3	2.2									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			12									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.5	0.4									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.1	7.1									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

砂払浄水場系（橋北・橋南・羽場・丸山・東野・上郷・座光寺）　　〇採水場所：橋南（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05									
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002									
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0068									
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001									
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001									
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.007									
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001									
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.006									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			1.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.8	0.7	0.6									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			6.4									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.7	0.5									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.0	6.9	7.0									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

野底浄水場系（上郷・座光寺）　　〇採水場所：上郷（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/10	2025/5/7	2025/6/3									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05									
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002									
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0067									
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001									
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001									
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.007									
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.008									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001									
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.8	0.8	0.7									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			6.1									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.6	0.4									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.1	7.1									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

沢城浄水場系（山本・伊賀良（大瀬木））　　〇採水場所：山本（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/22	2025/5/19	2025/6/17									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.6									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			0.21									
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002									
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0078									
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003									
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001									
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001									
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.009									
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.004									
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0016									
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005									
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.028									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			0.013									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.001									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			3.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.7	1.8	1.8									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			16									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			0.000002									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.3	0.4	0.4									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.6	8.0	8.3									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

米川浄水場系（千代・龍江・下久堅・上久堅）　　〇採水場所：千代（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05											
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002											
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.011											
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.009											
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001											
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.011											
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.008											
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001											
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005											
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下	<0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	6.0	4.4	4.1									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下	<50											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.7	0.8	0.6									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.2	7.3									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

法山浄水場系（千代（法全寺・山中））　　〇採水場所：千代法全寺（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下	0.002											
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	0.17											
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002											
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.016											
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.009											
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001											
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.016											
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.010											
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001											
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005											
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.3	1.4	1.5									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.7	0.9	0.7									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.3	7.3	7.5									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

上久堅浄水場系（上久堅）　　〇採水場所：上久堅（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05											
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002											
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.0061											
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.004											
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001											
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.007											
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.004											
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	0.0010											
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005											
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下	<0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	1.9	1.9									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.6	0.6									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.1	7.1									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

上村地区（程野・ウトウドチ・上中郷・下中郷・風折・下栗・上町・屋敷・大野）　　〇採水場所：上町（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/19	2025/6/23									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下		<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下		0.13										
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下		0.07										
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下		<0.002										
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下		0.0074										
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.006										
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下		<0.001										
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下		<0.001										
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下		0.007										
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.007										
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下		<0.001										
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下		<0.001										
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下		<0.005										
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下		0.020										
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	2.2	2.3	2.1									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下		<50										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.4	0.5									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		7.3	7.5	7.4									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									

南信濃地区（上島・木沢・川合・和田・池口・名古山・十原・此田・本村）　　〇採水場所：和田（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値		2025/4/7	2025/5/7	2025/6/2									
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0									
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05											
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002											
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	<0.001											
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	<0.003											
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001											
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001											
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.004											
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	<0.003											
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001											
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001											
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005											
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.6	0.6	0.8									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下	77											
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下	100											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	<0.3	<0.3	<0.3									
47	ｐＨ値	5.8以上－8.6以下		8.0	7.9	8.0									
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1									
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1									