

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）およびペルフルオロオクタン酸（PFOA）

検査箇所		水質管理目標設定項目 暫定目標値（合算値）		2023/9/5	2024/7/1	2024/7/8	2024/7/9	2024/7/22
1	妙琴浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
2	砂払浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
3	野底浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
4	沢城浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
5	米川浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
6	法山浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
7	上久堅浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下	<0.000005				
8	程野浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下				<0.000005	
9	ウトウドチ浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下				<0.000005	
10	上中郷浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下				<0.000005	
11	下中郷浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下				<0.000005	
12	風折浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下				<0.000005	
13	上町浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下					<0.000005
14	下栗浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下					<0.000005
15	上区大野浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下					<0.000005
16	上区屋敷浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下					<0.000005
17	上島配水池 水源	0.00005	mg/L 以下			<0.000005		
18	木沢配水池 水源	0.00005	mg/L 以下			<0.000005		
19	川合浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下			<0.000005		
20	池口配水池 水源	0.00005	mg/L 以下			<0.000005		
21	和田第1浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下		<0.000005			
22	名古屋山第1配水池 水源	0.00005	mg/L 以下		<0.000005			
23	十原浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下		<0.000005			
24	本村分水槽 水源	0.00005	mg/L 以下		<0.000005			
25	此田浄水場 水源	0.00005	mg/L 以下		<0.000005			