妙琴浄水場系（鼎・伊賀良・松尾・竜丘・川路・三穂・山本・龍江・下久堅）　　〇採水場所：鼎（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/14	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/20	2025/11/10	2025/12/8	2026/1/15	2026/2/9	2026/3/6
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			0.09			<0.05			<0.05
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0084			0.0056			0.0035			0.0037
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.007			<0.003			<0.003			0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.010			0.007			0.005			<0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			0.003			<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0012			0.0011			0.0010			<0.001
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.012									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	2.6	2.4	2.2	2.1	2.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			12						17			
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	<0.3	0.3	0.3	0.4
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

砂払浄水場系（橋北・橋南・羽場・丸山・東野・上郷・座光寺）　　〇採水場所：橋南（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/14	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/20	2025/11/10	2025/12/8	2026/1/15	2026/2/9	2026/3/6
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0068			0.0048			0.0029			0.0036
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			<0.003			<0.003			0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.007			0.005			<0.004			<0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			0.004			<0.003			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.006									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			1.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			6.4						7.3			
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

野底浄水場系（上郷・座光寺）　　〇採水場所：上郷（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/10	2025/5/7	2025/6/3	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/13	2026/2/3	2026/3/3
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0067			0.0068			0.017			0.011
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.005			0.003			0.004			0.004
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.007			0.007			0.017			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.008			0.007			0.005			<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.003									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			6.1						6.1			
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	<0.3	0.6
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

沢城浄水場系（山本・伊賀良（大瀬木））　　〇採水場所：山本（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/22	2025/5/19	2025/6/17	2025/7/15	2025/8/18	2025/9/10	2025/10/27	2025/11/13	2025/12/10	2026/1/19	2026/2/16	2026/3/16
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.6									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下			0.21			0.20			0.23			0.20
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.0078			0.0089			0.0024			0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.009			0.011			<0.004			0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.004			<0.003			<0.003			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0016			0.0023			<0.001			<0.001
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.028			0.017			0.016			0.048
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			0.013									
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.001									
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			3.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			16									
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下			<50									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			0.000002	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.6	8.0	8.3	8.0	8.0	7.9	8.5	7.7	7.4	7.3	7.3	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

米川浄水場系（千代・龍江・下久堅・上久堅）　　〇採水場所：千代（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8	2025/10/6	2025/11/6	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			0.08			0.12			0.05		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.011			0.018			0.015			0.0057		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.009			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.011			0.018			0.016			0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.008			0.011			0.008			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			<0.001			0.0013			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下	<0.01											
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	6.0	4.4	4.1	5.0	4.2	6.3	4.4	3.9	4.5	4.7	4.8	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下	<50											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2

法山浄水場系（千代（法全寺・山中））　　〇採水場所：千代法全寺（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8	2025/10/6	2025/11/6	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下	0.002			0.002			0.003			0.002		
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	0.17			0.24			0.19			0.08		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.016			0.024			0.030			0.011		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.009			0.008			0.006			0.005		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.016			0.025			0.032			0.011		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.010			0.026			0.024			0.009		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			0.0010			0.0015			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下				<0.01								
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下				<0.01								
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下				0.011								
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下				3.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下				<0.001								
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.0	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下				19								
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下				<0.0005								
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.9
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

上久堅浄水場系（上久堅）　　〇採水場所：上久堅（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/14	2025/5/12	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/18	2025/9/8	2025/10/6	2025/11/6	2025/12/4	2026/1/8	2026/2/5	2026/3/5
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			<0.05			0.08			<0.05		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.0061			0.011			0.0089			0.0034		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.004			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.007			0.013			0.011			<0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.004			0.007			0.004			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	0.0010			0.0016			0.0018			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下	<0.01			0.017			0.018			<0.01		
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下				<0.01								
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下				0.003								
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下				3.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下				<0.001								
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	1.9	1.9	1.8	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.2	2.2	2.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下				15								
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下				<50								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下				<0.0005								
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

上村地区（程野・ウトウドチ・上中郷・下中郷・風折・下栗・上町・屋敷・大野）　　〇採水場所：上町（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/21	2025/5/19	2025/6/23	2025/7/16	2025/8/18	2025/9/10	2025/10/20	2025/11/17	2025/12/8	2026/1/26	2026/2/16	2026/3/16
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下		0.13										
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下		0.07			0.13			0.10			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下		0.0074			0.013			0.0061			0.0030	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.006			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下		0.007			0.013			0.006			<0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.007			0.011			0.006			<0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下		0.020			0.043			0.016			<0.01	
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	2.2	2.3	2.1	2.6	0.8	2.4	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下		<50										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2	7.0	7.4	7.4
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

南信濃地区（上島・木沢・川合・和田・池口・名古山・十原・此田・本村）　　〇採水場所：和田（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2025/4/7	2025/5/7	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/4	2025/9/1	2025/10/6	2025/11/4	2025/12/1	2026/1/13	2026/2/2	2026/3/3
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下	0.001											
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
21	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
26	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
30	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
32	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
34	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
35	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
38	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下	77			66			73			65		
40	蒸発残留物	500	mg／L 以下	100			100			100			100		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
42	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下												
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
45	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
46	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
47	ｐH値	5.8以上－8.6以下		8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	8.1	7.8
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
51	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1