

下久堅小学校PPA方式による太陽光発電設備導入業務 質問に対する第2次回答

No.	質問内容	回答案
2	<p>仕様書4(2)コ 「独立電源として使用できるコンセントを設置する、オンサイトPPAによる場合にあっては非常時に特定負荷に電力を供給できる設備構成とする等の方法により、系統停電等の非常時にも何らかの方法で電力を供給できる仕組みとする。」とあるが、これは、オフサイト・オンサイトに限らず自立コンセントの設置が必須で、かつ、オンサイトの場合であっては、系統停電時に電力を供給できる仕組みを構築する必要もあるということか。</p>	<p>仕様書4(2)コに記載している ・独立電源として使用できるコンセントを設置する ・オンサイトPPAによる場合にあっては非常時に特定負荷に電力を供給できる設備構成とする は、いずれも想定される仕組みの例示であり、これらをそれぞれ必須とするものではありません。 系統停電等の非常時にも何らかの方法で電力を供給できる仕組みとするうえで、事業者の創意工夫による企画提案を募るものです。</p>
3	<p>足場の設営を長期休暇の期間以外に実施することは可能か。</p>	<p>足場の設営に限らず、工事日程の確保が長期休暇のみでは不足する場合(工事従事者が手配できない場合も含みます。)等の事情があり、教室南面の窓の日射を遮るもの、授業の進行を妨げる騒音を生じるもの等の授業進行に影響を及ぼすものではなく、校内の安全確保、駐車場確保等についての各種対策が実施される場合には、長期休暇以外に工事を実施することも想定されます。 この場合、工事日程確保に係る事情及び各種対策の内容については、企画提案においてお示しください。 また、工事日の決定にあたっては、学校との間で行事等との調整その他の調整を行うこととしてください。</p>