

妙琴浄水場系（県・伊賀良・松尾・竜丘・川路・三穂・山本・龍江・下久堅）

○採水場所：県（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/17	2026/5/14	2026/6/22								
1	一般細菌	100　　コ／ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003　　mg／L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005　　mg／L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01　　mg／L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01　　mg／L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01　　mg／L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02　　mg／L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04　　mg／L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　　mg／L 以下		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　　mg／L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8　　mg／L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0　　mg／L 以下											
14	四塩化炭素	0.002　　mg／L 以下											
15	1,4－ジオキサン	0.05　　mg／L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　　mg／L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02　　mg／L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01　　mg／L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01　　mg／L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005　　mg／L 以下											
21	ベンゼン	0.01　　mg／L 以下											
22	塩素酸	0.6　　mg／L 以下		<0.05									
23	クロロ酢酸	0.02　　mg／L 以下		<0.002									
24	クロロホルム	0.06　　mg／L 以下		0.0077									
25	ジクロロ酢酸	0.03　　mg／L 以下		0.007									
26	ジブロモクロロメタン	0.1　　mg／L 以下		<0.001									
27	臭素酸	0.01　　mg／L 以下		<0.001									
28	総トリハロメタン	0.1　　mg／L 以下		0.009									
29	トリクロロ酢酸	0.03　　mg／L 以下		0.004									
30	ブロモジクロロメタン	0.03　　mg／L 以下		0.0010									
31	ブロモホルム	0.09　　mg／L 以下		<0.001									
32	ホルムアルデヒド	0.08　　mg／L 以下		<0.005									
33	亜鉛及びその化合物	1.0　　mg／L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　　mg／L 以下											
35	鉄及びその化合物	0.3　　mg／L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0　　mg／L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200　　mg／L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05　　mg／L 以下											
39	塩化物イオン	200　　mg／L 以下	2.4	2.5	4.8								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300　　mg／L 以下	13										
41	蒸発残留物	500　　mg／L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2　　mg／L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001　　mg／L 以下			0.000001								
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001　　mg／L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02　　mg／L 以下											
46	フェノール類	0.005　　mg／L 以下											
47	有機物等（TOC）	3　　mg／L 以下	0.5	0.4	0.6								
48	pH値	5.8以上－8.6以下	7.0	7.1	6.8								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5　　度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2　　度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

砂払浄水場系（橋北・橋南・羽場・丸山・東野・上郷・座光寺） ○採水場所：橋南（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/17	2026/5/14	2026/6/22								
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下											
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下		<0.05									
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下		<0.002									
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下		0.0058									
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.005									
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下		<0.001									
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下		<0.001									
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下		0.006									
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下		0.004									
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下		<0.001									
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下		<0.001									
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下		<0.005									
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下											
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.2	1.1	1.5								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	6.4										
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下											
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.5	0.4	0.6								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	7.0	7.0	7.1								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

野底浄水場系（上郷・座光寺）

○採水場所：上郷（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/14	2026/5/7	2026/6/2								
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下		<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg／L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg／L 以下											
21	ベンゼン	0.01 mg／L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg／L 以下		<0.05									
23	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下		<0.002									
24	クロロホルム	0.06 mg／L 以下		0.016									
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下		0.010									
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下		<0.001									
27	臭素酸	0.01 mg／L 以下		<0.001									
28	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下		0.016									
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下		0.013									
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下		<0.001									
31	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下		<0.001									
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下		<0.005									
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下											
35	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg／L 以下	1.3	1.0	1.0								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下	7.0										
41	蒸発残留物	500 mg／L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg／L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.7	0.7	0.4								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	7.0	7.0	7.1								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

沢城浄水場系（山本・伊賀良（大瀬木））

○採水場所：山本（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/18								
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下											
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg／L 以下			<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 mg／L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg／L 以下			<0.05								
23	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下			<0.002								
24	クロロホルム	0.06 mg／L 以下			0.014								
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下			<0.001								
27	臭素酸	0.01 mg／L 以下			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下			0.017								
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下			0.0026								
31	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下			0.043								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg／L 以下	1.9	1.8	2.0								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下											
41	蒸発残留物	500 mg／L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg／L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.4	0.4	0.5								
48	pH値	5.8以上－8.6以下	7.7	7.6	7.7								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	0.1								

米川浄水場系（千代・龍江・下久堅・上久堅）

○採水場所：千代（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18								
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下											
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.05										
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002										
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.018										
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.014										
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	<0.001										
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001										
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.018										
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.012										
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	<0.001										
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001										
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.005										
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下											
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	8.8	5.1	3.8								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下											
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	1.0	0.7	0.7								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	6.9	6.9	7.1								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

法山浄水場系（千代（法全寺・山中））

○採水場所：千代法全寺（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18								
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.002										
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下											
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.05										
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002										
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.033										
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.021										
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	<0.001										
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001										
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.033										
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.028										
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	<0.001										
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001										
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.005										
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下											
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	1.7	1.6	1.1								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下											
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下	<50										
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	1.3	1.5	0.7								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	7.3	7.2	7.3								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

上久堅浄水場系（上久堅） ○採水場所：上久堅（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18								
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下											
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下											
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	<0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下											
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下											
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下											
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下											
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下	<0.05										
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	<0.002										
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.008										
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005										
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	<0.001										
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下	<0.001										
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.008										
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.005										
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	<0.001										
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	<0.001										
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	<0.005										
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	<0.01										
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下											
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下											
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下											
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	2.4	2.3	2.1								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下											
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下											
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下											
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下											
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下											
47	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	0.6	0.8	0.5								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	7.0	7.0	7.1								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

上村地区（程野・ウトウドチ・上中郷・下中郷・風折・下栗・上町・屋敷・大野）

○採水場所：上町（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22								
1	一般細菌	100 コ／ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg／L 以下			<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg／L 以下			<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg／L 以下			<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg／L 以下			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg／L 以下			<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg／L 以下			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg／L 以下			0.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg／L 以下			0.11								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg／L 以下			0.011								
14	四塩化炭素	0.002 mg／L 以下			<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg／L 以下			<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg／L 以下			<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg／L 以下			<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg／L 以下			<0.001								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg／L 以下			<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 mg／L 以下			<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg／L 以下			0.08								
23	クロロ酢酸	0.02 mg／L 以下			<0.002								
24	クロロホルム	0.06 mg／L 以下			0.010								
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			0.004								
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg／L 以下			<0.001								
27	臭素酸	0.01 mg／L 以下			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1 mg／L 以下			0.010								
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg／L 以下			0.009								
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg／L 以下			<0.001								
31	ブロモホルム	0.09 mg／L 以下			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg／L 以下			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg／L 以下			<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg／L 以下			0.027								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg／L 以下			<0.01								
36	銅及びその化合物	1.0 mg／L 以下			0.002								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg／L 以下			2.5								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg／L 以下			<0.001								
39	塩化物イオン	200 mg／L 以下	2.2	2.1	2.0								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg／L 以下			27								
41	蒸発残留物	500 mg／L 以下			54								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg／L 以下			<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg／L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg／L 以下			<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg／L 以下			<0.0005								
47	有機物等（TOC）	3 mg／L 以下	0.4	0.3	0.5								
48	pH値	5.8以上－8.6以下	7.4	7.5	7.6								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								

南信濃地区（上島・木沢・川合・和田・池口・名古屋・十原・此田・本村）

○採水場所：和田（代表地点）

検査項目		給水栓における水質基準値	2026/4/21	2026/5/7	2026/6/1								
1	一般細菌	100 コ/ml 以下	0	0	0								
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下			<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下			<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下			0.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下			<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.017								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下			<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下			<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下			<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下			<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			<0.001								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L 以下			<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下			<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg/L 以下			<0.05								
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下			<0.002								
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下			<0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下			<0.001								
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下			<0.004								
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下			<0.001								
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			<0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			<0.01								
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			0.014								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下			4.4								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			<0.001								
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下	0.7	0.7	1.0								
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下			71								
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下			96								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下			<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下			<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下			<0.0005								
47	有機物等（TOC）	3 mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	5.8以上-8.6以下	8.0	7.8	7.8								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5 度 以下	<1	<1	<1								
52	濁度	2 度 以下	<0.1	<0.1	<0.1								