妙琴浄水場系（鼎・伊賀良・松尾・竜丘・川路・三穂・山本・龍江・下久堅）　　〇採水場所：鼎（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/17	2026/5/14	2026/6/22	2026/7/14	2026/8/17	2026/9/9						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	1	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下												
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下		<0.05			<0.05							
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下		0.0077			0.010							
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.007			0.003							
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下		0.009			0.011							
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.004			0.005							
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下		0.0010			0.0012							
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	2.4	2.5	4.8	2.2	2.7	3.1						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下	13											
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			0.000001	<0.000001	0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.1	6.8	7.1	7.0	7.2						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

砂払浄水場系（橋北・橋南・羽場・丸山・東野・上郷・座光寺）　　〇採水場所：橋南（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/17	2026/5/14	2026/6/22	2026/7/14	2026/8/17	2026/9/9						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下												
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下		<0.05			<0.05							
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下		0.0058			0.0079							
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.005			0.004							
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下		0.006			0.008							
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.004			0.006							
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下					<0.01							
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.2	1.1	1.5	0.9	4.2	1.1						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下	6.4											
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下												
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

野底浄水場系（上郷・座光寺）　　〇採水場所：上郷（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/14	2026/5/7	2026/6/2	2026/7/2	2026/8/6	2026/9/1						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下												
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下		<0.05			0.05							
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下		0.016			0.017							
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.010			0.004							
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下		0.016			0.018							
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下		0.013			0.012							
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下		<0.001			0.0012							
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下		<0.001			<0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下		<0.005			<0.005							
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.3	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下	7.0											
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.7	0.7	0.4	0.8	0.8	0.9						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	2	<1	1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

沢城浄水場系（山本・伊賀良（大瀬木））　　〇採水場所：山本（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/20	2026/5/18	2026/6/18	2026/7/16	2026/8/25	2026/9/28						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下			<0.000005			<0.000005						
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			0.13						
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.014			0.0033						
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003			<0.003						
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.017			0.005						
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003			<0.003						
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			0.0026			0.0013						
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.043									
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.9	1.8	2.0	1.9	1.9	1.9						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.7	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1						

米川浄水場系（千代・龍江・下久堅・上久堅）　　〇採水場所：千代（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18	2026/7/8	2026/8/3	2026/9/7						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下				<0.001								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下				<0.05								
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下				<0.0002								
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下				<0.002								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下				<0.000005								
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下				<0.001								
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			0.09								
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.018			0.013								
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.014			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.018			0.013								
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.012			0.011								
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下				<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下				0.013								
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下				<0.01								
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下				0.006								
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下				5.1								
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下				<0.001								
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	8.8	5.1	3.8	5.9	4.1	4.3						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下				21								
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下				63								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下				<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下				<0.002								
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下				<0.0005								
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	3						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

法山浄水場系（千代（法全寺・山中））　　〇採水場所：千代法全寺（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18	2026/7/8	2026/8/3	2026/9/7						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下	0.002			0.002								
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下												
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			0.12								
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.033			0.023								
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.021			0.005								
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.033			0.023								
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.028			0.030								
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下												
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	1.7	1.6	1.1	1.7	1.5	1.4						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下	<50											
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	1.3	1.5	0.7	1.1	0.8	0.8						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

上久堅浄水場系（上久堅）　　〇採水場所：上久堅（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/13	2026/5/11	2026/6/18	2026/7/8	2026/8/3	2026/9/7						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下												
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下												
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下												
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下												
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下												
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下												
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下												
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下												
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下	<0.05			0.08								
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下	<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下	0.008			0.016								
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.005			<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下	0.008			0.017								
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下	0.005			0.013								
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下	<0.001			0.0013								
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下	<0.001			<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下	<0.005			<0.005								
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下	<0.01			0.014								
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下												
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下												
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	2.4	2.3	2.1	2.5	2.3	2.4						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下												
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下				<50								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下												
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下												
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下												
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.6	0.8	0.5	1.1	0.6	0.5						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

上村地区（程野・ウトウドチ・上中郷・下中郷・風折・下栗・上町・屋敷・大野）　　〇採水場所：上町（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/20	2026/5/18	2026/6/22	2026/7/15	2026/8/17	2026/9/14						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			0.11									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.011									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下			<0.000005									
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下			0.08			0.17						
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			0.010			0.020						
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.004			0.005						
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			0.010			0.021						
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			0.009			0.016						
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001			0.0010						
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			0.027			0.048						
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.002									
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			2.5									
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	2.2	2.1	2.0	2.3	2.2	2.7						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			27									
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下			54									
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	0.4	0.3	0.5	0.7	0.4	0.6						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		7.4	7.5	7.6	7.5	7.2	7.4						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	2	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

南信濃地区（上島・木沢・川合・和田・池口・名古山・十原・此田・本村）　　〇採水場所：和田（代表地点）

	検査項目	給水栓における水質基準値		2026/4/21	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/1						
1	一般細菌	100	コ／ml 以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg／L 以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg／L 以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01	mg／L 以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg／L 以下			0.001									
8	六価クロム化合物	0.02	mg／L 以下			<0.001									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L 以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L 以下			0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg／L 以下			<0.05									
13	ほう素及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.017									
14	四塩化炭素	0.002	mg／L 以下			<0.0002									
15	1,4－ジオキサン	0.05	mg／L 以下			<0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L 以下			<0.002									
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L 以下			<0.001									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L 以下			<0.000005									
21	ベンゼン	0.01	mg／L 以下			<0.001									
22	塩素酸	0.6	mg／L 以下			<0.05			<0.05						
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L 以下			<0.002			<0.002						
24	クロロホルム	0.06	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003			<0.003						
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
27	臭素酸	0.01	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L 以下			<0.004			<0.004						
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L 以下			<0.003			<0.003						
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
31	ブロモホルム	0.09	mg／L 以下			<0.001			<0.001						
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L 以下			<0.005			<0.005						
33	亜鉛及びその化合物	1.0	mg／L 以下			<0.01									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg／L 以下			<0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3	mg／L 以下			<0.01									
36	銅及びその化合物	1.0	mg／L 以下			0.014									
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg／L 以下			4.4									
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg／L 以下			<0.001									
39	塩化物イオン	200	mg／L 以下	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.7						
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	mg／L 以下			71			67						
41	蒸発残留物	500	mg／L 以下			96			93						
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L 以下			<0.02									
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L 以下			<0.000001									
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L 以下			<0.002									
46	フェノール類	0.005	mg／L 以下			<0.0005									
47	有機物等（TOC）	3	mg／L 以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3						
48	ｐH値	5.8以上－8.6以下		8.0	7.8	7.8	8.0	8.0	7.9						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5	度 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1						
52	濁度	2	度 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						